

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय
सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ 123-A /फायर सर्विस / एन°ओ°सी° /2021/ कोरबा

दिनांक : 22/06/2021


प्रमाणित किया जाता है कि श्री brilliant public school KORBA के परिसर stadium road tulsinagar square में स्थित Brilliant Public School का इस विभाग द्वारा "अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र", पत्र क्रमांक- 123 दिनांक 16/01/2019 को जारी किया गया था। इस परिसर का पुनः निरीक्षण इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री दिनेश कुमार रावते द्वारा श्री डॉ सुनीता शुक्ल की उपस्थिति में दिनांक 09/06/2021 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

- 1 सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मार्ग ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
- 4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- 6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से Brilliant Public School में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः brilliant public school KORBA की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
- 7 निरीक्षण टीम की अनुशंसा पर निरीक्षण टीम द्वारा बताए गए समस्त सिस्टम लगाने की शर्त पर ही अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) की जाती है, दो माह में पालन न होने पर प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा। यद्यपि प्रार्थी ने अन्डर्टैकिंग प्रदाय कर दी है और पर्याप्त मात्रा में फायर इक्विपमेंट्स लगाने का प्रमाण दे दिया है, एवं अन्य काम शुरू कराने का प्रमाण भी उपलब्ध कराया है, परंतु दो माह में पुनः निरीक्षण कर तसदीकी की जाएगी।



जारी दिनांक : 22/06/2021


निदेशक
ट्रेनिंग और प्रमाणन
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ
नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर